

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE PER L'ALLESTIMENTO DEI NUOVI LABORATORI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PAR FSC 2007/2016 FINANZIATO DALLA REGIONE ABRUZZO –PRIMO STRALCIO FUNZIONALE N. 7 LOTTI**

**ERRATA CORRIGE**

Per il corretto funzionamento di alcuni “elementi” oggetto della gara si precisa quanto segue:

1. Le cappe centrali dei laboratori cucina 1-2-3-4 dovranno essere a flusso compensato e complete di illuminazione integrata (ad incasso).
2. La cappa da posizionare sui forni del laboratorio pasticceria dovrà essere specifica per tale applicazione, con sezione aspirante nella parte anteriore e profondità sufficiente per garantire la captazione dei vapori all’apertura della porta del forno.
3. Gli elementi inox da collegare all’impianto idrico (lavelli, vasche lavapentole e tavoli di prelavaggio) dovranno essere forniti completi di sifoni e rubinetteria.  
Nello specifico:
  - gruppo doccia con miscelatore a leva sanitaria per vasche di prelavaggio e vasche lavapentole;
  - miscelatore a leva sanitaria per tutti gli altri lavelli previsti nelle zone di preparazione dei laboratori.